CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240828010

报告编号：H20240828010001

系统编号：SHHJ24107010

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年 8 月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 09 月 12 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

上海今麥检测科技有限公司
encounter

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240828010001

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	数字瓶口滴定器	DE-M18	E-712
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

样品信息

样品类型	样品状态	样品批次	备注
废水	液体	3	-

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240828010001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2024 年 08 月 28 日　　检测日期：2024 年 08 月 29 日

参数	单位	检出限	样品名称		
			雨水总排口第一次	雨水总排口第二次	雨水总排口第三次
化学需氧量	mg/L	4	21	20	20
悬浮物	mg/L	-	6	6	7
石油类	mg/L	0.06	0.06	ND	ND

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限。

- - - -

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新桩　　批准人：

日　期：2024-09-10　　日　期：2024-09-10　　日　期：2024-09-12

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240828010001

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
雨水总排口第一次★1#	1	1	化学需氧量	H240828010A0010012
			石油类	H240828010A0010011
			悬浮物	H240828010A0010013
雨水总排口第二次★2#	1	1	化学需氧量	H240828010A0020012
			石油类	H240828010A0020011
			悬浮物	H240828010A0020013
雨水总排口第三次★3#	1	1	化学需氧量	H240828010A0030012
			石油类	H240828010A0030011
			悬浮物	H240828010A0030013

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240926001

报告编号：H20240926001001

系统编号：SHHJ24117740

（本报告共 4 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年 9 月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 10 月 10 日

上海今麦检测科技有限公司
summounter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

上海今麥检测科技有限公司
surmcunter

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240926001001

技术说明

（废水）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	分析	活塞滴定管	50ml	E-118-21
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

样品信息

样品类型	样品状态	样品批次	备注
废水	液体	3	-

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240926001001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2024 年 09 月 26 日　　检测日期：2024 年 09 月 26 日至 2024 年 09 月 29 日

参数	单位	检出限	样品名称		
			雨水总排口第一次	雨水总排口第二次	雨水总排口第三次
化学需氧量	mg/L	4	22	21	20
悬浮物	mg/L	-	8	8	7
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限。

JM
上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240926001001

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	B23050154-8-1	250	11	244	6	mg/L	合格
化学需氧量	2001170-16-1	48.1	3.3	48	0.1	mg/L	合格
石油类	A24030525-1-1	9.97	0.8	10.3	0.33	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	＜0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	＜0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H240926001A0030012	20	20	0	10	合格
化学需氧量	H240926001A0030012P	20	20	0	10	合格

- - - -

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘华翔

日　期：2024-09-30　　日　期：2024-10-10　　日　期：2024-10-10

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240926001001

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
雨水总排口第一次★1#	1	1	化学需氧量	H240926001A0010012
			石油类	H240926001A0010011
			悬浮物	H240926001A0010013
雨水总排口第二次★2#	1	1	化学需氧量	H240926001A0020012
			石油类	H240926001A0020011
			悬浮物	H240926001A0020013
雨水总排口第三次★3#	1	1	化学需氧量	H240926001A0030012
			石油类	H240926001A0030011
			悬浮物	H240926001A0030013

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240222001

报告编号：H20240222001001

系统编号：SHHJ24043154

（本报告共 3 页）

项 目 名 称： Project Name	2024 年 2 月雨水来样
委 托 单 位： Client	伟翔环保科技发展(上海)有限公司
地 址： Address	上海市嘉定区兴顺路 358 号
报 告 日 期： Reporting Date	2024 年 03 月 29 日

上海今麥检测科技有限公司

上海今麥检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址： 上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢 电话： 021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240222001001

技术说明

（废水）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	分析	数字瓶口滴定器	DE-M18	E-712
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

样品信息

样品类型	样品状态	样品批次	备注
废水	液体	3	-

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240222001001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2024 年 02 月 22 日　　检测日期：2024 年 02 月 23 日

参数	单位	检出限	样品名称		
			雨水总排口第一次	雨水总排口第二次	雨水总排口第三次
化学需氧量	mg/L	4	21	20	20
悬浮物	mg/L	-	7	6	6
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2.“-”表示该处无内容；

3.“ND”表示低于检出限。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240222001001

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	2001170-4-1	48.1	3.3	46	2.1	mg/L	合格
化学需氧量	B23070140-4-1	250.0	5.0	247	3.0	mg/L	合格
石油类	A23110532-1-1	10.1	0.9	9.87	0.23	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H240222001A0030012	21	20	2.4	10	合格
化学需氧量	H240222001A0030012P	20	20	2.4	10	合格

- - - -

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楠　　批准人：

日　期：2024-03-29　　日　期：2024-03-29　　日　期：2024-03-29

上海今麦检测科技有限公司
测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240222001001

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
雨水总排口第一次★1#	1	1	化学需氧量	H240222001A0010012
			石油类	H240222001A0010011
			悬浮物	H240222001A0010013
雨水总排口第二次★2#	1	1	化学需氧量	H240222001A0020012
			石油类	H240222001A0020011
			悬浮物	H240222001A0020013
雨水总排口第三次★3#	1	1	化学需氧量	H240222001A0030012
			石油类	H240222001A0030011
			悬浮物	H240222001A0030013

上海今麦检测科技有限公司
——surmounter——

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240329002

报告编号：H20240329002001

系统编号：SHHJ24044292

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年 3 月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 04 月 24 日

上海今麦检测科技有限公司

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

声　　明

1. 本报告未加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
2. 本报告无编制人、审核人、批准人签字或等效标识无效；
3. 本报告涂改无效；
4. 复印件未重新加盖本公司“检验检测专用章”及其骑缝章无效；
5. 送样委托检验检测仅对来样负责；
6. 除全文复制外，未经本公司批准不得部分复制报告；
7. 本报告自批准之日起生效。

公司名称：上海今麥检测科技有限公司

地址：上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢

电话：021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

委托单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240329002001

技术说明

（废水）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	分析	数字瓶口滴定器	DE-M18	E-712
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11 901-1989	悬浮物	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

样品信息

样品类型	样品状态	样品批次	备注
废水	液体	3	-

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

委托单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240329002001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2024 年 03 月 29 日　　检测日期：2024 年 04 月 01 日

参数	单位	检出限	样品名称		
			雨水总排口第一次	雨水总排口第二次	雨水总排口第三次
化学需氧量	mg/L	4	22	22	23
悬浮物	mg/L	-	7	9	8
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限。

JM
上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

委托单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240329002001

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	B23030228-1-1	183	8	179	4	mg/L	合格
化学需氧量	2001170-8-1	48.1	3.3	47	1.1	mg/L	合格
石油类	A23110532-2-1	10.1	0.9	10.5	0.4	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H240329002A0030012	23	23	0	10	合格
化学需氧量	H240329002A0030012P	23	23	0	10	合格

- - - -

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新根　　批准人：

日　期：2024-04-19　　日　期：2024-04-22　　日　期：2024-04-24

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

委托单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240329002001

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
雨水总排口第一次★1#	1	1	化学需氧量	H240329002A0010012
			石油类	H240329002A0010011
			悬浮物	H240329002A0010013
雨水总排口第二次★2#	1	1	化学需氧量	H240329002A0020012
			石油类	H240329002A0020011
			悬浮物	H240329002A0020013
雨水总排口第三次★3#	1	1	化学需氧量	H240329002A0030012
			石油类	H240329002A0030011
			悬浮物	H240329002A0030013

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240528004

报告编号：H20240528004001

系统编号：SHHJ24064236

（本报告共 3 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年 5 月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 06 月 12 日

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240528004001

技术说明

（废水）

方法	测试名称	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	分析	数字瓶口滴定器	DE-M18	E-712
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

样品信息

样品类型	样品状态	样品批次	备注
废水	液体	3	-

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240528004001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2024 年 05 月 28 日　　检测日期：2024 年 05 月 29 日

参数	单位	检出限	样品名称		
			雨水总排口第一次	雨水总排口第二次	雨水总排口第三次
化学需氧量	mg/L	4	20	20	20
悬浮物	mg/L	-	7	6	7
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2.“-”表示该处无内容；

3.“ND”表示低于检出限。

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240528004001

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	2001170-10-1	48.1	3.3	48	0.1	mg/L	合格
化学需氧量	B23030228-3-1	183	8	180	3	mg/L	合格
石油类	A24010363-1-1	10.2	0.9	9.97	0.23	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	标样编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H240528004A0030012	21	20	2.4	10	合格
化学需氧量	H240528004A0030012P	20	20	2.4	10	合格

- - - -

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘华翔

日　期：2024-06-12　　日　期：2024-06-12　　日　期：2024-06-12

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240528004001

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	样品编号
雨水总排口第一次★1#	1	1	化学需氧量	H240528004A0010012
			石油类	H240528004A0010011
			悬浮物	H240528004A0010013
雨水总排口第二次★2#	1	1	化学需氧量	H240528004A0020012
			石油类	H240528004A0020011
			悬浮物	H240528004A0020013
雨水总排口第三次★3#	1	1	化学需氧量	H240528004A0030012
			石油类	H240528004A0030011
			悬浮物	H240528004A0030013

上海今麥检测科技有限公司
surmounter

CMA
220920340795

测 试 报 告

Monitoring Report

项目编号：H20240620001

报告编号：H20240620001001

系统编号：SHHJ24072458

（本报告共 4 页）

项 目 名 称：
Project Name　2024 年 6 月雨水来样

委 托 单 位：
Client　伟翔环保科技发展(上海)有限公司

地　　址：
Address　上海市嘉定区兴顺路 358 号

报 告 日 期：
Reporting Date　2024 年 07 月 01 日

上海今麦检测科技有限公司
Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

上海今麦检测科技有限公司

Shanghai JMS Testing Technology Co.,Ltd.

地址：　上海市嘉定区尚学路 988 号 3 幢　　电话：　021-69985072

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240620001001

技术说明

（废水）

方法	测试名称	承载方式	仪器类型	仪器名称	仪器型号	仪器编号
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	化学需氧量	见附表	分析	数字瓶口滴定器	DE-M18	E-712
水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	悬浮物	见附表	分析	电子分析天平	FA2204	E-824
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	石油类	见附表	分析	红外测油仪	OIL520PLUS	E-284

样品信息

样品类型	样品状态	样品批次	备注
废水	液体	3	-

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240620001001

样品的获取方式：客户自送样

来样日期：2024 年 06 月 20 日　　检测日期：2024 年 06 月 20 日至 2024 年 06 月 22 日

参数	单位	检出限	样品名称		
			雨水总排口第一次	雨水总排口第二次	雨水总排口第三次
化学需氧量	mg/L	4	21	20	20
悬浮物	mg/L	-	7	6	7
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND

注：1.样品类型、样品名称等信息由客户提供，本次检测仅对来样样品负责，结果仅适用于客户提供的样品，检测数据仅供委托方参考；

2. “-”表示该处无内容；

3. “ND”表示低于检出限。

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

上海今麦检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240620001001

质控样评价

分析项目	标样编号	理论值	不确定范围（绝对值）	测得值	偏离（绝对值）	单位	评价结果
化学需氧量	2001170-10-1	48.1	3.3	48	0.1	mg/L	合格
化学需氧量	B23030228-4-1	183	8	184	1	mg/L	合格
石油类	A24010363-1-1	10.2	0.9	10.3	0.1	mg/L	合格

空白样评价

分析项目	样品编号	评判条件	测得值	单位	评价结果
石油类	KB1	<0.24	<0.06	mg/L	合格
石油类	KB2	<0.24	<0.06	mg/L	合格

平行样评价

分析项目	样品编号	测得浓度（mg/L）	平均值（mg/L）	相对偏差（%）	允许相对偏差（%）（绝对值）	评价结果
化学需氧量	H240620001A0030012	20	20	2.4	10	合格
化学需氧量	H240620001A0030012P	21	20	2.4	10	合格

- - - -

上海今麦检测科技有限公司
surmounter

编制人：吕婷婷　　审核人：刘新楹　　批准人：刘华翔

日　期：2024-06-28　　日　期：2024-07-01　　日　期：2024-07-01

上海今麥检测科技有限公司

测试报告

送样单位： 伟翔环保科技发展(上海)有限公司　　报告编号： H20240620001001

附件表（废水）

测点和符号	周期	频次	监测项目	承载方式	样品编号
雨水总排口第一次★1#	1	1	化学需氧量	-	H240620001A0010012
			石油类	-	H240620001A0010011
			悬浮物	-	H240620001A0010013
雨水总排口第二次★2#	1	1	化学需氧量	-	H240620001A0020012
			石油类	-	H240620001A0020011
			悬浮物	-	H240620001A0020013
雨水总排口第三次★3#	1	1	化学需氧量	-	H240620001A0030012
			石油类	-	H240620001A0030011
			悬浮物	-	H240620001A0030013

上海今麥检测科技有限公司
surmounter